


OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OCDPK-2026/043467-009

Nitra

09. 10. 2026



Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z.“), a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO: 00003328, zo dňa 28.07.2026 (doručená na tunajší úrad dňa 11.08.2026), po vykonanom stavebnom konaní postupom podľa ustanovenia § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. a podľa ustanovení § 60 a 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva toto rozhodnutie,

Výrok

ktorým podľa ustanovení § 68 stavebného zákona,
stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO: 00003328

povoľuje

pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 0,000 do km 3,000, v rozsahu stavebného objektu 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795

zmenu stavby pred jej dokončením, z dôvodu zmeny spôsobu zakladania pilierov z hĺbkového zakladania pomocou vŕtaných pilót na plošné zakladanie na základových pätkách, doplnené o zlepšenie základových pomerov prostredníctvom stĺpov tryskovej injektáže.

Uvedená zmena vychádza z výsledkov doplnkového inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý preukázal odlišné rozhrania jednotlivých vrstiev podložia oproti predpokladaným v DRS. Na základe uvedeného bolo navrhnuté optimalizované riešenie zakladania pilierov P5 a P6.

Zmena zakladania zvyšných pilierov objektu SO 202-00 je takisto navrhnutá na základe výsledkov doplnkového inžiniersko-geologického prieskumu (iné rozhrania vrstiev štrkopieskov a neogénu v podloží ako bolo uvažované v DRS). Zmenové projekčné riešenie spočíva v zlepšení podložia hĺbkovým vibrovaním a následnej náhrade pilót plošnými základmi (s výnimkou opôr založených na násypoch).

Požadovaná zmena stavebného objektu je zapracovaná v projektovej dokumentácii, ktorej spracovateľom je D-PHASE, a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, Ing. Ján Laco, PhD., autorizovaný stavebný inžinier.

Stavebný objekt 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795 sa podľa stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Nitra, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom spisu: OU-NR-OCDPK-2021/022457-018 zo dňa 16.07.2021, s právoplatnosťou od 19.08.2021 bude realizovať na pozemkoch:

v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:

trvalý záber:

parcela register „C“: 1558/19; 1558/22; 1558/29; 1558/82; 1558/84; 1558/86; 1558/87; 1558/88; 1558/89; 1558/90; 1558/92; 1558/96; 1659/3; 1659/4; 1659/5; 1664/5; 1664/8; 1664/9; 1664/10; 1743/4; 1743/7; 1896/8; 1901/53; 2141/7; 2141/10; 2141/11; 2141/14; 2141/15; 2141/21; 2141/22; 2432/2; 2432/4; 2432/5; 2432/7; 3050/81; 3050/135; 1558/17; 1558/31; 1558/91; 1558/104

dočasný záber:

parcela register „C“: 1901/1; 1901/23

parcela register „E“: 1636/2; 1637/1; 1637/2; 1640; 1641/1; 1642/2; 1643; 1646; 1647/1; 1648/2; 1649; 1652; 1653; 1659/2; 1743/1; 1743/2; 1744/1; 1744/2; 2431; 2432/2

v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:

trvalý záber:

parcela register „C“: 3014/2; 3060/4; 3060/5; 3060/7; 3060/9; 3060/11; 3060/14; 3060/17; 3060/20; 3060/23; 3060/26; 3060/29; 3060/32; 3061/3; 3061/4; 3061/5; 3061/6; 3061/7; 3061/8; 3061/9; 3061/10; 3061/11; 3061/12; 3061/13; 3061/14; 3061/15; 3061/16; 3061/17; 3061/18; 3061/19; 3061/20; 3061/21; 3061/22; 3061/23; 3061/24; 3061/25; 3061/26; 3061/27; 3143/3; 3143/4; 3143/5; 3144/3; 3146/16; 3146/17; 3146/18; 3146/19; 3228/2;

dočasný záber:

parcela register „C“: 3146/7; 3146/8; 3146/9; 3146/10; 3146/13;

parcela register „E“: 2983; 2984; 2987; 2988; 2989/1; 2989/2; 2989/3; 2991; 2992; 2995; 2996; 2999; 3000; 3003; 3004; 3007; 3008; 3009; 3010; 3011; 3012; 3013; 3014; 3015; 3016/1; 3016/2; 3019/1; 3017/2; 3018; 3019; 3020; 3021; 3022; 3023; 3026; 3027; 3028; 3030; 3031; 3143; 3144; 3146; 3147.

Podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. - stanovisko číslo: SVP 11631/2026/4 zo dňa 18.05.2026: Z pohľadu záujmov správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

- so zmenou technického riešenia zakladania mostných pilierov v zmysle predloženej PD súhlasíme,
- úroveň hladiny 114,0 m n. m. je dosahovaná pri pracovnej hĺbke turbín VE Kráľová,
- pri navrhovanej zmene zakladania nesmie byť medzi piliermi P5 a P6 zmenšený odsúhlasený stav šírky plavebnej dráhy, navrhované opevnenie pilierov požadujeme minimalizovať, aby nezasahovalo do plavebnej dráhy,
- z dôvodu, že medzi piliermi P5 a P6 sa nachádza vodná cesta kat. VIa., je potrebné zmenovú PD odsúhlasiť s Dopravným úradom, Bratislava,
- pri zakladaní pilierov P2 a P13 požadujeme zo strany ochrannej hrádze zriadiť štetovnicovú stenu, ktorá zabráni prípadnému prenosu vibrácií smerom ku hrádzi,
- všetky ostatné body našich predchádzajúcich vyjadrení zostávajú v platnosti a žiadame ich plne akceptovať.

Podľa ust. § 49, ods. 5, vodného zákona č. 364/2004 Z. z. správcu toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

2. Dopravný úrad - stanovisko číslo: 18051/2026/ROP-002/40648 zo dňa 19.06.2026:

- so zmenou projektovej dokumentácie a realizáciou stavby v navrhovanom mieste podľa predložených podkladov (DVP - Dokumentácia na vykonanie prác 08/2025) súhlasí bez pripomienok.

- toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

3. Ministerstvo dopravy SR, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby - záväzné stanovisko číslo: 28886/2026/SVD/84993 zo dňa 21.08.2026:

- So zmenou spôsobu zakladania pilierov súhlasí za predpokladu dodržania podmienok, ktoré sú obsahom stanoviska ministerstva č. 06820/2019/SVD/10735 zo dňa 05.02.2019, hlavne dodržania parametrov druhého a štvrtého bodu v znení:

„2. K otázke umiestnenia a veľkosti „preplavného“ profilu mostného pola nemáme námietky voči navrhnutým parametrom a umiestneniu „preplavného“ profilu mostného pola za predpokladu dodržania podmienok:

-šírka „preplavného“ profilu mostného pola (nad riekou Váh) nebude menšia ako 50 m,

-do dokumentácie (Prehľadný výkres – pozdĺžny rez, pôdorys č. 202-00) bude doplnená aj kóta šírky vyznačeného „preplavného“ profilu dominantného mostného pola, pričom bude táto hodnota doplnená aj do technickej správy.

Vodný tok Váh je podľa § 2 písm. b) zákona č. 338/2000 Z.z. vnútrozemskou vodnou cestou. Podľa § 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest je Váh v dotknutom úseku sledovanou vodnou cestou triedy VIa.

Podľa § 4 ods. 4 písm. d) vyhláška č. 22/2001 Z.z. je minimálna podjazdová výška mostu na danej triede vodnej cesty min. 7 m nad najvyššou plavebnou hladinou, pričom podľa § 5 vyhlášky č. 22/2001 Z.z. musí byť šírka plavebnej dráhy pod mostom široká minimálne 50 m.

Z predloženého výkresu (Prehľadný výkres – pozdĺžny rez, pôdorys č. 202-00) nie je šírka „preplavného“ profilu jednoznačne stanovená.

4. K umiestneniu a založeniu pilierov upozorňujeme investora, že pri prácach na definitívnej plavebnej dráhe dôjde k prehĺbovaniu koryta, čo môže spôsobiť kolíziu okraja a dna plavebnej dráhy s pätkami pilierov umiestnenými blízko k okraju plavebnej dráhy. V 2. etape splavenia Vážskej vodnej cesty sa počíta s hĺbkou 3,8 m pri min. plavebnej hladine, ktorou je v tomto úseku min. vzdutá hladina Vodným dielom Selice. V prípade hĺbky v plavebnej dráhe 3,8 m a min. vzdutej hladine na kóte 110 m.n.m, čo je cca v úrovni spodného obrýsu základových pätiiek.“

Týmto stanoviskom nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov a organizácií štátnej správy.

4. TERRESTA SK, s.r.o. – vyjadrenie geotechnika zhotoviteľa k zmene zakladania pilierov číslo: 060_2024/033 zo dňa 02.07.2026:

- nemá k technickému riešeniu založenia na plošných základoch pripomienky.

5. Vodohospodárska výstavba, š. p. – stanovisko číslo: Z-010954/2026/4110 zo dňa 08.10.2026 vydané na základe pracovného rokovania zo dňa 06.10.2026:

S navrhovanou zmenou stavby budeme súhlasiť po zapracovaní nasledovných úprav do projektovej dokumentácie a pri dodržaní nasledovných podmienok:

• Na styku zlučtiovaneho podlažia v stavbebných jamách pod piliermi č. 2, 3 a 4 (predvažne piesčité a štrkovité zeminny) a vrstvy plánovanej výmeny podlažia z materiálu štrkodrava frakcie 0-250 mm je potrebné vybudovať zemný filter hrúbky min. 0,5 m z vhodného materiálu pre zamedzenie potencionálneho vyplavovania jemnozrnných častíc z podlažia do štrkovej vrstvy. Materiál odporúčame voliť na základe kritéria $C_u \geq 5$ v zmysle STN 73 6850.

- Stavebnú jamu konštrukcie pilierov č. 2, 3 a 4 je po realizácii betonáže základovej konštrukcie pilierov potrebné zasypať a zhutniť vhodným málo priepustným materiálom, aby bola v plnom rozsahu nahradená odstránená pokryvná vrstva.

- Počas realizácie hĺbkového vibračného zhutňovania odporúčame vykonávať geotechnický monitoring – v zmysle Vyjadrenia projektanta zo dňa 29.09.2026 a Vyjadrenia geotechnika Zhotoviteľa zo dňa 01.10.2026.

- Je potrebné uvedenú zmenu stavby zapracovať do Povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby. V časti VIII. Technicko – organizačné opatrenia zhotoviteľa stavby 2. skupina technicko – organizačných opatrení zhotoviteľa stavby pri strednom ohrození povodňou (Po dosiahnutí vodného stavu II. stupňa povodňovej aktivity a pri stúpajúcej tendencii vodného stavu na pomocnej vodočetinej late) je potrebné doplniť – zhotoviteľ stavby

zabezpečiť umiestnenie vhodnej geotextílie a bezodkladné zasypanie otvorených stavebných jám pilierov č. 2, 3 a 4 v blízkosti OH Váhu vhodným materiálom pre zamedzenie vyplavovania jemnozrnného materiálu z podložia.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava na základe doručeného oznámenia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením doručila dňa 08.09.2026 špeciálnemu stavebnému úradu list č. Z-009424/2026/2200 zo dňa 28.08.2026 s pripomienkami k riešeniu navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením.

Na základe pripomienok špeciálny stavebný úrad listom č. OU-NR-OCDPK-2026/043467-006 zo dňa 09.09.2026 informoval stavebníka o pripomienkach a požiadal o prerokovanie navrhovanej zmeny s Vodohospodárskou výstavbou, š. p., s následným doručením oznámenia o dohodnutom výslednom návrhu riešenia.

Dňa 08.10.2026 stavebník doručil špeciálnemu stavebnému úradu prehodnotenie stanoviska Vodohospodárskej výstavby, š. p. vydané pod č. Z-010954/2026/4110 zo dňa 08.10.2026 na základe pracovného rokovania zo dňa 06.10.2026, kde došlo k dohode.

Špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka o požadovanú zmenu stavby pred jej dokončením tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe žiadosti stavebníka zo dňa 09.10.2026 špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje vo verejnom záujme odkladný účinok proti prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu.

Žiadateľ je na základe ustanovenia § 4 odst.1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

Odôvodnenie

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, požiadala Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom zo dňa 28.07.2026 (doručený na tunajší úrad dňa 11.08.2026) o zmenu stavby pred jej dokončením „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 0,000 do km 3,000, v rozsahu stavebného objektu 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795.

Verejnou vyhláškou pod č. OU-NR-OCDPK-2026/043467-002 zo dňa 17.08.2026 špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania o zmene stavby pred dokončením, a pretože boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania mali možnosť svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. V rovnakej lehote mali možnosť oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava na základe doručeného oznámenia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením doručila dňa 08.09.2026 špeciálnemu stavebnému úradu list č. Z-009424/2026/2200 zo dňa 28.08.2026 s pripomienkami k riešeniu navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením.

Na základe pripomienok špeciálny stavebný úrad listom č. OU-NR-OCDPK-2026/043467-006 zo dňa 09.09.2026 informoval stavebníka o pripomienkach a požiadal o prerokovanie navrhovanej zmeny s Vodohospodárskou výstavbou, š. p., s následným doručením oznámenia o dohodnutom výslednom návrhu riešenia.

Dňa 08.10.2026 stavebník doručil špeciálnemu stavebnému úradu prehodnotenie stanoviska Vodohospodárskej výstavby, š. p. vydané pod č. Z-010954/2026/4110 zo dňa 08.10.2026 na základe pracovného rokovania zo dňa 06.10.2026.

Špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka o požadovanú zmenu stavby pred jej dokončením tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe žiadosti stavebníka zo dňa 09.10.2026 špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje vo verejnom záujme odkladný účinok proti prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu.

Stavebník odôvodnil svoju žiadosť vo veci vylúčenia odkladného účinku odvolania nasledovne:

Stavebník Slovenská správa ciest vzhľadom na potrebu zabezpečenia plynulého pokračovania nateraz prerušených prác stavebného objektu SO202-00 Most na ceste nad Váhom v km 1.795 a dodržania stanovených termínov výstavby, predchádzania časových a ekonomických strát navrhuje vylúčenie odkladného účinku prípadného odvolania proti rozhodnutiu o zmene stavby pred jej dokončením. Odkladný účinok odvolania by mohol viesť k prerušeniu plánovaných prác a ohrozeniu nadväzujúcich stavebných činností, čím by mohli vzniknúť neprimerané komplikácie a dodatočné náklady.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :

- projektová dokumentácia, ktorej spracovateľom je D-PHASE, a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, Ing. Ján Laco, PhD., autorizovaný stavebný inžinier,
- HOCHTIEF SK s.r.o., Oznámenie o zistenej skutočnej geologickej skladbe podložia na SO 202 P6, číslo: SAL/059/2025/RC zo dňa 15.05.2025,
- HOCHTIEF SK s.r.o., Oznámenie o nároku č. 21 a zistenej skutočnej geologickej skladbe podložia, číslo: SAL/154/2024/RC zo dňa 16.10.2025 s prílohami: umiestnenia prieskumných diel doplnkového IGP, vyjadrenie autorského dozoru, SO 206 správa zo zaťažovacích skúšok pilót,
- HOCHTIEF SK s.r.o., Predloženie listu o vykonaní IG prieskumu – záverečná správa, číslo: SAL/008/2026/HP zo dňa 13.02.2026,
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. - stanovisko číslo: SVP 11631/2026/4 zo dňa 18.05.2026,
- Dopravný úrad - stanovisko číslo: 18051/2026/ROP-002/40648 zo dňa 19.06.2026,
- Ministerstvo dopravy SR, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby - záväzné stanovisko číslo: 28886/2026/SVD/84993 zo dňa 21.08.2026,
- GEOCONSULT, spol. s r.o. - stanovisko autorského dozoru číslo: 056/GC-V/2026 zo dňa 14.04.2026,
- D-Phase, a.s. - vyjadrenie projektanta DVP zo dňa 17.04.2026 k listu autorského dozoru 056/GC-V/2026,
- TERRESTA SK, s.r.o. – vyjadrenie geotechnika zhotoviteľa k zmene zakladania pilierov číslo: 060_2024/033 zo dňa 02.07.2026,
- stanoviská Vodohospodárskej výstavby, š. p., číslo: Z-009424/2026/2200 zo dňa 28.08.2026 a číslo: Z-010954/2026/4110 zo dňa 08.10.2026 vydané na základe pracovného rokovania zo dňa 06.10.2026,
- vyjadrenia projektanta zo dňa 29.09.2026 a Vyjadrenia geotechnika Zhotoviteľa zo dňa 01.10.2026
- žiadosť stavebníka o vylúčenie odkladného účinku prípadného odvolania voči rozhodnutiu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý rozhodnutie vydal, podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní opravných prostriedkov.

Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Mesto Šaľa, Obec Dlhá nad Váhom, Obec Kráľová nad Váhom, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesilo na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2, zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým napr. v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - úradná tabuľa

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - internet

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom - úradná tabuľa

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom - internet

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom - úradná tabuľa

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom - internet

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Centrálna úradná elektronická tabuľa („CUET“) na stránke www.slovensko.sk
v časti „úradná tabuľa“

dátum vyvesenia :, odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:, odtlačok pečiatky, podpis:

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

4. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
5. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava - stavebník
6. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
7. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
8. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
9. Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
10. Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
11. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 121/2, 927 01 Šaľa
12. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
13. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom, č. 222, pošta Šaľa, 927 05 Dlhá nad Váhom
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
15. Geoconsult spol. s r.o., Tomášikova 15950/10E, 821 03 Bratislava - projektant

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
 Slovenská správa ciest, IVSC, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika
 Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom, Slovenská republika
 Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovenská republika
 ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 67, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovenská republika
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 222, 927 05 Dlhá nad Váhom, Slovenská republika
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášiková 10E, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Šaľa, OCDPK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Šaľa, odbor ŽP, odpadové hospodárstvo, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Šaľa, odbor ŽP, ochrana prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Šaľa, odbor ŽP, vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Šaľa, odbor pozemkový a lesný, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
 Okresný úrad Nitra, odbor obrany štátu, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
 Okresný úrad Nitra, odbor ŽP, štátna vodná správa, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali, ODI, Staničná 23, 927 01 Šaľa 1
 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, KDI, Piesková 32, 949 01 Nitra 1
 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 1
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta, 940 64 Nové Zámky 2

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1
Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 216
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra 1
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, správa majetku, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia obrannej politiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 3
Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom, Hlavná 267, 925 91 Kráľová nad Váhom
Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 3
TŮV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., SMSÚ Nové Zámky, Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, 949 01 Nitra 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava-Karlova Ves
SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta 407, 930 13 Trhová Hradská
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne, Trenčín, Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Ružinov
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2
D-Phase a.s., Mlynské nivy 49, 821 05 Bratislava 2
Mesto Šaľa, stavebný úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, SPDV Šaľa, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1