## LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP:

| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | INTENZ. OSV. lux |
|---|---|---|
| 1.01 | zádverie | 150 |
| 1.02 | vstupná hala | 150 |
| 1.03 | recepcia | 500 |
| 1.04 | šatňa | 100 |
| 1.05 | chodba | 150 |
| 1.06 | serverovňa | 200 |
| 1.07 | prípravná miestnosť | 200 |
| 1.08 | prípravná miestnosť | 200 |
| 1.09 | sklad | 200 |
| 1.10 | wc ženy | 100 |
| 1.11 | predsieň wc muži | 100 |
| 1.12 | wc muži | 100 |
| 1.13 | wc imobil. | 100 |
| 1.14 | sklad | 200 |
| 1.15 | obradná miestnosť | 300 |
| 1.16 | zádverie | 100 |
| 1.17 | tlyer | 150 |
| 1.18 | sklad | 200 |
| 1.19 | predsieň wc ženy | 100 |
| 1.20 | wc ženy | 100 |
| 1.21 | predsieň wc muži | 100 |
| 1.22 | wc muži | 100 |
| 1.23 | klientske centrum | 500 |
| 1.24 | kongresová hala | 300 |
| 1.25 | chodba | 150 |
| 1.26 | wc | 100 |
| 1.27 | umyváreň | 100 |
| 1.28 | zdravotná | 200 |
| 1.29 | sklad | 200 |
| 1.30 | premietač. obvečenie | 200 |
| 1.31 | kuchynka | 200 |
| 1.32 | vzduchotechnika | 200 |
| 1.33 | sklad | 200 |
| 1.34 | šatňa | 100 |
| 1.35 | wc | 100 |
| 1.36 | sprší | 200 |
| 1.37 | plynomerna | 200 |
| 1.38 | vymenník | 200 |
| 1.39 | chodba | 150 |
| 1.40 | archív | 100 |
| 1.41 | archív | 100 |
| 1.42 | sklad | 200 |
| 1.43 | schodisko | 150 |

## PRINCIPIALNA SCHEMA ROZVADZACOV:




## ZNACENIE ROZVADZACOV:

0 – HR1 – HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU
1 – RP1 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
2 – RP2 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
3 – RP3 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
4 – RP4 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
5 – RP5 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
6 – RP6 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 1.NP
7 – RP7 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP
8 – RP8 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP
9 – RP9 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 3.NP
10 – RP10 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 3.NP
11 – RP11 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 4.NP
12 – RP12 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 4.NP

VZOROVÉ ULOŽENIE:




VZOROVÉ ULOŽENIE:




## PRINCIPIALNA SCHEMA LED PASOV NA 1.NP :




DISPOZICNE UMIESTNENIE TRANSFORMATOROV BUDE RESENE V DALSOM STUPNI PD
LED PASY BUDU S REGULOVATELNYM ZDROJOM

## PRINCIPIALNA SCHEMA LED PASOV V KLIENTSKOM CENTRE:




UMIESTNENIE TRANSFORMATOROV BUDE RESENE V DALSOM STUPNI PD.

## PRINCIPIALNA SCHEMA ZAPOJENIA VYPINACOV /VSEOBECNE/













## LEGENDA OKRUHOV:







## LEGENDA VZT:

M1.01 – VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA ATREA DUPLEX 12000
5kW, 400V
M1.02 – KONDENZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI PUHZ-RP250YHA3
7,2kW, 400V
M2.01 – VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA ATREA DUPLEX 2500 MULTI
1,5kW, 230V
M2.02 – KONDENZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI PUHZ-ZRP100YKA
5,6kW, 230V
M3.01 – VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA ATREA DUPLEX 8000 MULTI–V
10,4kW, 400V
M3.02 – KONDENZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI PUHZ-RP200YHA3
8,2kW, 400V
M3.03 – KONDENZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI PUHZ-RP200YHA3
8,2kW, 400V
M4.01 – VZDUCHOVÁ CLONA FRICO PA2500
2,25kW, 1/3N
M5.01 – POTRUBNÝ VENTILATOR 0,05kW, 230V S ČASOVÝM DOBEHOM
M5.02 – RADIÁLNY VENTILÁTOR 0,05kW, 230V S ČASOVÝM DOBEHOM
M5.03 – POTRUBNÝ VENTILÁTOR 0,05kW, 230V S ČASOVÝM DOBEHOM
M5.04 – AXIÁLNY VENTILÁTOR 0,05kW, 230V S ČASOVÝM DOBEHOM
M6.01a – VONKAJŠIA VRV JEDNOTKA MITSUBISHI PUHY–EP200YM-A
5,5kW, 400V
M6.01b – VONKAJŠIA VRV JEDNOTKA MITSUBISHI PUHY–EP200YM-A
5,5kW, 400V
M6.02 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P15VBM–E
0,04kW, 230V
M6.03 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P25VBM–E
0,04kW, 230V
M6.04 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P32VBM–E
0,04kW, 230V
M6.05 – KANÁLOVÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P15VMS1–E
M6.06 – KANÁLOVÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P15VMS1–E
0,09kW, 230V
M6.07 – KANÁLOVÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P50VMS1–E
0,11kW, 230V
M7.01 – VONKAJŠIA VRV JEDNOTKA MITSUBISHI PUHY–EP250Y JM–A
7,15kW, 400V
M7.02 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P15VBM–E
0,04kW, 230V
M7.03 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P32VBM–E
0,03kW, 230V
M8.01 – VONKAJŠIA VRV JEDNOTKA MITSUBISHI PUHY–EP250Y JM–A
7,15kW, 400V
M8.02 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P15VBM–E
0,04kW, 230V
M8.03 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P20VBM–E
0,04kW, 230V
M8.04 – NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA MITSUBISHI PFKY–P32VBM–E
0,03kW, 230V
M9.01 – POTRUBNÝ VENTILÁTOR 230V, 0,05kW
M9.02 – POTRUBNÝ VENTILÁTOR 230V, 0,05kW
M10.01 – POTRUBNÝ VENTILÁTOR 230V, SPUSTANIE PRI PREKROČENÍ TEPLOTY 40°
M11.01 – KONDENZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI PUHZ–ZRP35VKA
1,0kW, 230V
M12.01 – POTRUBNÝ VENTILÁTOR 230V, 0,05kW

## LEGENDA:

- 1 – stropné, stojacie led svetlo na dotyk, LED, 36–40W, 4000K, 4050lm, 595x595, 230V, IP20
- stropné, stojacie led svetlo rozptýlené, LED, 31–36W, 4250÷4900lm, 4000K, 595x595, 230V, IP20
- stropné, stojacie led svetlo rozptýlené, LED, 25–30W, 2137–2350lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20
- stropné, stojacie led svetlo na dotyk, LED, 16–30W, 2080–2310lm, 4000K, 300x300, 230V, IP20
- led žiarovka E27, 7,5–8W, 230V, 806lm, 4000K, IP20
- 6 – stropné led svietidlo zapustené 478÷548, 3760–5600lm, 4000K, IP20, 230V
- 7D – stropné led svietidlo zapustené 12÷15W, 230V, 1000–1350lm, 4000K, 230V, IP20
- 8 – stropné led svietidlo zapustené 31÷36W, 4250÷4900lm, 4000K, IP20, 230V
- 9 – stropné led svietidlo zapustené 29÷30W, 4200÷4400lm, 4000K, IP65, 230V
- 10 – LED trubica LED T8-BK, 230V, IP20
- 11 – stropné svetlo 51÷100W, 230V, 6500K, 9000–10580lm, IP66–IP67
- 12 – nástenné led svietidlo 15W÷18W, 230V, 968–1700lm, 4000K, IP54
- 13 – stropné led svietidlo zapustené 18÷20W, 230V, 2000–2080lm, 4000K, IP20
- 14 – stropné led svietidlo zapustené 19W÷25, 2300–2700lm, 4000K, 40°–60°, IP20
- 15 – podhľadové valcové bodové svietidlo led žiarovka GU10 5W, 36°, 4000K, IP20
- A – LED PAS NAINSTALOVANÝ K NÁBYTKU DÍŽKA: PLNÁ PRACOVNÁ 4,8W/m, 24V, IP20, 360lm NEUTRÁLNA LED BIELA 4000k
- B – LED PAS NAINSTALOVANÝ POD PULT PRACOVNEHO STOLA 4,8W/m, 24V, IP20, 360lm NEUTRÁLNA LED BIELA 4000k
- C – LED PAS S REGULOVANÍM ZDROJOM 9,7W÷10W/m, 24V, IP20, 850÷900lm NEUTRÁLNA LED BIELA 4000k
- D – LED PAS S REGULOVANÝM ZDROJOM 14,4÷16,8W/m, 24V, IP65–IP67, 1170–1400lm NEUTRÁLNA LED BIELA 4000k
- E – LED PAS S REGULOVANÝM ZDROJOM 1,2÷9,6W/m, 24V, IP65–IP67, 585–700lm NEUTRÁLNA LED BIELA 4000k
- VYPÍNAČ č.1, 230V/10A, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ č.5, 230V/10A, IP20
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ č.6, 230V/10A, IP20
- TLAČIDLO, 230V, IP20, S TLEJIVKOU
- TLAČIDLO, 230V, IP20
- PRESTEROVÝ TERMOSTAT 230V, IP20
- DETEKTOR POHYBU NA STROP 230V, UHOL DETEKCIE 360°, DOSAH 10m
- DETEKTOR POHYBU NA STENU 230V, UHOL DETEKCIE 180°, DOSAH 10m
- PRESTEROVY TERMOSTAT
- SUMRAKOVY SNIMAC OSVETLENIA
- ZS – ZASUVKOVA SKRINKA 400V 32A, 3x16A 400V ZASUVKA 5x16A 230V, 2x10A 230V, 2x16A/3 + 4DÁ PRÍVODNÝ CHRÁNIČ
- ZÁSUVKA 1fÁ, 230V, IP20
- DLP ZÁSUVKA 16A, 230V, IP20, DO DLP ŽLABU
- ZÁSUVKA NÁSTENNÁ 20A, 400V, IP66, PATPOLIVA
- 2–F VYVOD
- 1–F VYVOD
- INŠTALAČNÁ KRABICA, KPK8/2
- INSTALACNA KRABICA NA POVRCH
- MONTÁŽNA DOSKA 6 MODULOV DO DLP ŽLABU
- MONTÁŽNA DOSKA 8 MODULOV DO DLP ŽLABU
- 1–RÁMČIK
- 2–RÁMČIK
- 3–RÁMČIK
- 4–RÁMČIK
- 5–RÁMČIK
- 1–RÁMČIK DO DLP ŽLABU
- 2–RÁMČIK DO DLP ŽLABU
- 3–RÁMČIK DO DLP ŽLABU

## LEGENDA KABLOVÉ TRASY:

- DLP PVC ŽLAB 150x50
- PVC INSTALACNA LISTA 40x20 V NÁBYTKU
- KABLOVA TRASA VEDENA V PODLAHE
- DROTENY ŽLAB 500x105 POD STROPOM
- HLAVNA KABLOVA TRASA VEDENA V PODHLADE NA GRIP SVORKACH

## SÚSTAVA 3 PEN+NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
## SÚSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
## OCHRANA SAMOČINNÝM ODPÁJANÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41
- KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
- KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTM
- 411 OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- 415.2 OCHRANA PRI PORUCHE – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
- 412.5 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRODOVÝMI OHRANIČNÍK

## POZNAMKY:

1. PROVEDENIE SA STANOVENÉ PODĽA PROTOKOLU, KTORÝ JE SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE
2. ELEKTROINŠTALÁCIE V UVEDENÝCH PRIESTOROCH MUSIA VYHOVOVAŤ NORME STN 33 2000–7–701
3. ULOŽENIE SILOVÝCH KÁBLOV MUSÍA VYHOVOVAŤ NORME STN 33 2000–5–52
4. PRODUKT SLUŽI NA STAVEBNÉ POVOLENIE, NIE PRE REALIZÁCIU
5. PRI REALIZÁCII SA MUSIA DODRŽIAVAŤ VŠETKY PRÁCE, KTORÉ BUDE RESENÉ V DALŠOM STUPNI PD
6. SVIETIDLÁ JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ S PROJEKTOM VZT
7. KÁBLOVÉ TRASY JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ SO SLABOPRÚDOM A VZT
8. VYVAT BUDE POTREBNÉ UZEMNIŤ NA JESTV. UZEMŇOVACIU SUSTAVU

1

| | |
|---|---|
| stavebník | Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa |
| generálny projektant | Ing. Ladislav Chalmoch - VISIA, Sladkovičová 2052/50, 927 01 Šaľa |
| zodpovedný projektant | Ing. Slavomír Vašlocky |
| autor | Ing. Ladislav Chalmoch, Ing.arch. Andrej Zábrodský |
| vypracoval | Ing. Slavomír Vašlocky — stupeň: PSP |
| kontroloval | Ing. Slavomír Vašlocky — dátum: 02 / 2016 |
| zákazka | Dňa-Elektroinštalácia - silnoprúd — číslo zákazky: 010CSA16 / 16/E/0474/ |
| názov stavby | **ZNÍŽENIE ENERGET. NÁROČN. BUDOVY MsÚ Šaľa** |
| miesto stavby | Šaľa, parc. č. 2051/1, 2298/1, 2051/14 — mierka: 1:50 |
| stavebný objekt | SO 101 — formát: 24A4 |
| názov výkresu | Pôdorys 1.NP - osvetlenie — číslo výkresu: Dňa 101 01 |